

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-GR.ПБ37.В.01098  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373451  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Alchimica S.A. Адрес: 13 Oryzomylon Str., Aegaleo 122-44 Athens, Greece, Греция.  
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +30 210 544 39 71, факс +30 210 561 92 87.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Alchimica S.A. Адрес: 13 Oryzomylon Str., Aegaleo 122-44 Athens, Greece, Греция. Телефон +30 210 544 39 71, факс +30 210 561 92 87.  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выданшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Мастика кровельная гидроизоляционная двухкомпонентная Hyperdesmo PB-2K на основе полиуретана (расход не более 2 кг/м<sup>2</sup>). Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект выпуск.)

код ОК 005 (ОКП)  
57 7400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3214 10 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 2666/РС от 17.06.2013 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия № C-GR.ПБ06.В.00274 от 22.03.2010 г.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.06.2013 по 24.06.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов